



## EFTIRLITSSKÝRSLA

## Norðurnes sumarbústaðafélag Norðurnesi

<b>Dags eftirlits</b>	11.11.2016	<b>Heilbrigðisfulltrúi</b>	Þorsteinn Narfason
<b>Fyrirtæki</b>	Norðurnes sumarbústaðafélag	<b>Tegund eftirlits</b>	Eftirlit
<b>Heimili</b>	Hraunbrún 13	<b>Flokkur</b>	Vatnsveitur, einka
<b>Kennitala</b>	4606780729	<b>ÍSAT nr.</b>	41.00.0.9
<b>Fulltrúi fyrirtækis</b>	Jón Björnsson	<b>Staðsetning</b>	
<b>Fulltrúi fyrirtækis</b>			

## UMFANG EFTIRLITS

Vatnssýni tekið til bakteríurannsóknar í húsi Benedikts Svarssonar (s; 8694319 / 5640092) Sýrustig, leiðni og vatnshiti mældur á staðnum.

## NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Vatnsbólínu hefur verið breytt með þeim hætti að búið er að tengja ótryggt vatn úr ánni sem er leitt í tank sem tengist svo inn á langnir. Gripið er til þess þegar vatn þrýtur á sumrín. Vatnstakan er þó hátt uppi þar sem ekki eru að staðaldri nein dýr að sögn Benedikts. Þegar ótryggt vatn er notað eru allir íbúar aðvaraðir um að sjóða vatnið til neyslu. Það er ekki góð ráðstöfun og ganga frá málum með þessum hætti en ásættanlegt til bráðabirgða enda sé tryggt að allir sem dvelja á staðnum meðvitaðir um þetta. Best væri að endurtaka sýnatökuna þegar ótryggt vatn er í notkun.

Skv. reglugerð um neysluvatn er gerð krafa um að vatnstökusvæði og verndarsvæði þess sé merkt í aðalskipulagsupprátt sveitarfélags en það er ekki í þessu tilviki og þarf að bæta úr.

Miðurstöður mælinga voru eftirfarandi Leiðni 50 míkro S/cm, pH=6,9 Hitastig 9,0°C

Niðurstöður bakteríumælinga gáfu ekki tilefni til athugasemda.

Frávík frá	Lýsing á fráviki	Frestur til
Reglugerð um neysluvatn	Merkja þarf verndarsvæði vatnsbólsins inn á aðalskipulag Kjosarhrepps.	1.11.17

Virðingarfyllst, 14.11.2016

Þorsteinn Narfason